

CER-PROD-158-2898-15-1



**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO  
MARCA CONTINUA.  
SISTEMA 5**

**SERVIMETERS S.A.**

Certifica que:

**ELECTRICAS BOGOTA LTDA.**

Ubicado en:

CLL 16 No 12-56 – BOGOTÁ, COLOMBIA

Importador y comercializador de CONECTORES PERFORACIÓN DE AISLAMIENTO fabricados por CHONGQUING ZIYONG TECHNOLOGY CO., LTD. Ubicado en A DISTRICT, LIANGPING INDUSTRIAL PARK, CHONGQUING CITY, CHINA.

Ha Cumplido con los Requisitos Específicos de la Resolución No. 90708 del 30 de Agosto 2013 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE CAPÍTULO 3 ARTICULO 20.12 CONECTORES, TERMINALES Y EMPALMES PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS Expedido por el Ministerio de Minas y Energía.

PARA LOS PRODUCTOS:

**CONECTORES PERFORACIÓN DE AISLAMIENTO**

Referencias certificadas:

Ver Anexo

Válido desde; 2015-AGO-31      Fecha de Modificación; 2015-OCT-06      Válido hasta; 2018-AGO-31

El presente certificado cubre únicamente las referencias o unidades de producto relacionadas.

Observaciones de Servimeters S.A.:

- 1- Las discrepancias o dudas frente a los resultados obtenidos, la compañía tiene a disposición el procedimiento de Evaluación de la satisfacción del cliente, quejas, reclamos y apelaciones (GMV-PR-02) para atenderlos; en el caso de presentarse, Servimeters S.A., solo utilizará laboratorios idóneos que cuenten con la competencia técnica para la evaluación del producto.
- 2- Las modificaciones al presente certificado, así como su utilización indebida a lo indicado, lo cual incluye el destinatario, no son válidas y están sujetos a sanciones legales.
- 3- Este certificado de Producto, no implica juicios sobre otros productos distintos a los mencionados en el objetivo ni tampoco sobre producto que elabore el fabricante o importe la empresa certificada.
- 4- Este certificado reemplaza y anula en su totalidad al CER-PROD-158-2898-15.

APROBACIÓN DEL PRODUCTO



Luisa Fernanda Toro  
Gerente

**PROD: N° 131188**

GCT-RG-04,V4 2015-05-12  
PÁGINA 1 DE 2

[www.servimeters.com](http://www.servimeters.com)

Para comprobar su validez comuníquese a los teléfonos

Bogotá - Cra 20C No. 74A-10 Barrio San Felipe - PBX (571) 210 0833/742 0887 Cel (57) 317 429 9183

CER-PROD-158-2898-15-1

ANEXO

CONECTORES DE PERFORACION DE AISLAMIENTO						
Referencia EBCHQ	Referencia fabrica	Conductor Principal		Derivación		Rango de Corriente
		Sección de Área (mm <sup>2</sup> )	Calibre	Sección de Área (mm <sup>2</sup> )	Calibre	
33900	JMAEP	(6 ~ 95)	(8 ~ 3/0 AWG)	(1.5 ~ 10)	(16 ~ 8 AWG)	70A
33905	JMA2-95	(16 ~ 95)	(4 ~ 3/0 AWG)	4 ~35(50)	(10 ~ 2 AWG)	200A
33907	JMA2-150	(50 ~ 150)	(1/0 ~ 300 MCM)		207A	
33911	JMA3-95	(25 ~ 95)	(2/0 ~ 3/0 AWG)	(25 ~ 95)	(2/0 ~ 3/0 AWG)	207A
33915	JMA4-150	(50 ~ 150)	(1/0 ~ 300 MCM)	(50 ~ 150)	(1/0 ~ 300 MCM)	239A